

Poznań, dnia 26.05.2015 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Serwis agregatów prądotwórczych w Porcie Lotniczym Poznań – Ławica Sp. z o.o.**

**Pytanie nr 1 i 2 do SIWZ**

1. Typów i nr seryjnych silników diesel agregatów prądotwórczych wymienionych w tabeli oraz,
2. Określenie czy Zamawiający przewiduje wykonanie przeglądu agregatów prądotwórczych w jednym terminie czy przeglądy odbywać się będą w różnych terminach ustalonych przez Zamawiającego.

Podanie w/w informacji jest niezbędne dla prawidłowego skalkulowania kosztów przeglądu w ujęciu rocznym jak również zbiorczym dla okresu 48 miesięcy.


**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Załącznik nr 1 do pisma

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

W jednym terminie (m-c wrzesień) po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

Kierownik  
Działu utrzymania  
Krzysztof Jagodziński



Załącznik nr 1 do pytań do SIWZ

Lokalizacja	Agregat				Prądnica				Silnik		
	Producent	Typ	Nr. seryjny	Rok prod.	Producent	Typ	Nr. seryjny	Moc [kVA]	Producent	Typ	Nr. seryjny
ST-1	Elteco	Petra 300 CSB	142	2001	Newage	BS 5000 NEMA MG 1-32	0134177/01	325	Volvo Penta	TWD1210G	2120264157
ST-2	EPS System	GI 440	111010	2010	Meccalte	ECO 40-15/4	0001402058	400	Iveco	CURSOR 13	158706
ST-3											
ST-4	Spark Energy	Bristol 7M	02483	1997	Marelli Motori	M7B4005A4	MC-9945	630	Perkins	3000 Series	SGA12000044061C
ST-5	Horus Energia	HE-V165E1	HE-V165/0/044/128010	2008	Leroy Somer	44.2M9516/4	218364/1	165	Volvo Penta	TAD 731GE	5310539365
ST-6	Cagen	EDMS660E	C4039	2011	Meccalte	ECO 40-1.5L/4	0001376356	620	Doosan	P222LE-S	EAYOE901550
ST-7	Cagen	EDM410E	EAZOB101687	2011	Meccalte	ECO 40-1s/4	0001501542	400	Doosan	P158LE-1	EAZOB101687