

Informacja na stronę internetową Zamawiającego

Poznań, dnia 12 października 2016 roku

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż zadaszania dla kas parkingowych w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica

numer referencyjny zamówienia: DRI-PLP/PO/5/2016

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW (1)

Zamawiający, zgodnie z treścią pkt 14.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako SIWZ), niniejszym przekazuje pytania wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

Czy konstrukcja zadaszania może być wykonana z rur o średnicy 42,4mm o grubości ścianki 2mm (zamiast 50mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża gody na zmianę średnicy rur.

W Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 2 *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia* Zamawiający wskazał podstawowe parametry techniczne wiaty. Zamawiający informuje, iż podtrzymuje wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymogi dla parametrów technicznych wiaty, jednakże wskazuje, iż w sytuacji, w której ze względów technicznych lub lokalizacyjnych (np. kolizja z elementami infrastruktury elektrycznej, etc.) niemożliwe będzie zamontowanie fundamentu spełniającego wymagane parametry, dopuści odstępstwo od tych wymogów..

Z poważaniem

Kierownik działu
realizacji inwestycji
Tomasz Jarus