

Informacja na stronę internetową Zamawiającego

Poznań, dnia 1 marca 2017 roku

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie dostosowania świetlnego systemu podejścia precyzyjnego na kierunku zasadniczym Portu Lotniczego Poznań - Ławica do wymogów kategorii II EASA**

**numer referencyjny zamówienia: DRI-PLP/ZP/1/2016**

### **UZUPEŁNIENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA 11,58,60**

Zamawiający niniejszym uzupełnia treść odpowiedzi na pytania nr 11, 58 oraz 60 poprzez dodanie treści o brzmieniu:

*„Włazy projektowanych studni elektrycznych w klasie D400 powinny zapewniać taki sam standard otwierania i zamykania, jak studnie klasy F900, czyli powinny być otwierane tymi samymi kluczami/hakami, a także powinny być wykonane z tego samego materiału, o zbliżonym kształcie pokryw, w celu jednoznacznej identyfikacji rodzaju kanalizacji elektrycznej w terenie.”*



Główny specjalista  
ds. zamówień inwestycyjnych  
Adriana Mikrut