

Informacja na stronę internetową Zamawiającego

Poznań, dnia 16 listopada 2018 roku

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę linii średniego napięcia pomiędzy stacjami transformatorowymi ST-1 i ST-2 stanowiących instalację wewnętrzną Portu Lotniczego Poznań-Ławica

numer referencyjny zamówienia: AM-PLP/PO-18/2018

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW (1)

Zamawiający, zgodnie z treścią pkt 14.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako SIWZ), niniejszym przekazuje pytania wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1

1. Dotyczy pkt 2 Załącznika nr 1 OPZ. Zamawiający informuję, że „w ramach zadania należy odtworzyć teren zielony z uwzględnieniem wymogów stawianych odcinkom zlokalizowanym w granicach pasów dróg kołowania zgodnie z przepisami ICAO oraz EASA.” Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładne wyjaśnienie jak należy odtworzyć teren zielony?

Odpowiedź:

Dla odcinka oznaczonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia jako odcinek w polu naziemnego ruchu lotniczego Zamawiający wymaga osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia co najmniej 1,00 (zagęszczenia według normalnej próby Proctora). Dla pozostałej części odcinka Zamawiający wymaga wskaźnika zagęszczenia co najmniej 0,98.

Wierzchnią warstwę o grubości 15 cm należy wykonać z ziemi urodzajnej wraz z obsiewem mieszkanką traw lotniskowych.

Zamawiający oczekuje pielęgnacji odtworzonego terenu zielonego do czasu tzw. pierwszego koszenia.

Wykonawca przedstawi wyniki badań zagęszczenia wykonanych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, nie rzadziej niż 1 badanie na 100mb wykopu.

Główny specjalista
ds. zamówień

Adriana Mikrut

